

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, USLUGE, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU

" BOB " D.O.O. NOVI SAD

KORNELIJA STANKOVIĆA 15, NOVI SAD 21000

telefon :	021/510-455
tel/fax:	021/510-464
E-mail:	bob.milan@ptt.rs
PIB :	100731278
PDVEV :	132690676
CREDIT AGRICOLE:	330-15010300-81
BANCA INTESA	160-10384-61
Reglstarski broj :	22308497923
Matični broj :	08497923
Šifra delatnosti :	4690

IZJAVA

Ovim putem izjavljujemo da su sistemi ugrađeni na projekat Železnička stanica u Novom Sadu u potpunosti u skladu sa zahtevima iz predmera i u skladu sa zahtevanim normama EN 13830 i EN 14351 ispitani na toplotnu provodljivost, nepropusnost vazduha i vode i opterećenja na vetar. Priloženim sertifikatima dokazujemo da su zadovoljene sve osnovne karakteristike tražene predmerom što potvrđuju priloženi sertifikati u renomiranom evropskom institutu IFT Rosenheim.

Tabela uporedbe zahtevanih i sertifikovanih FEAL karakteristika:

Prozori				
Ispitivanje	Standard	Traženo	Feal sertifikovano	
ваздухопропусност	SRPS EN 12207	класа 4	класа 4	21-003450-PR01
водонепропусност	SRPS EN 12208	E1200	E1500	21-003450-PR01
отпорност на удар ветра	SRPS EN 12210	класа C5/B5	класа C5/B5	21-003450-PR01
Укупан коефицијент проласка енергије кроз позицију	EN ISO 10077-1	$U_w \leq 1.5W/m^2K$	$U_w \leq 1.4W/m^2K$	Proračun po pozicijama

Fasade				
Ispitivanje	Standard	Traženo	Feal sertifikovano	
ваздухопропусност	SRPS EN 12152	класа 4	класа AE	19-003543-PR01
водонепропусност	SRPS EN 12154	класа RE1200	класа RE1200	19-003543-PR01
отпорност на удар ветра	SRPS EN 12179	2.0/3.0 кН/м2	2.0/3.0 кН/м2	19-003543-PR01
Укупан коефицијент проласка енергије кроз позицију	EN ISO 10077-1	$U_w \leq 1.5W/m^2K$	$U_w \leq 1.5W/m^2K$	Proračun po pozicijama

Takođe dostavljamo sertifikat QUALIANOD kao potvrdu kvaliteta procesa eloksaže.

BOB
D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,
USLUGE, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU
NOVI SAD